



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru



Тел.: (499) 739-30-72, 739-30-04
Факс: (499) 739-30-86, 739-31-01
e-mail: info-nii@niimosstroy.ru

От 15.02.2012 № 12-12/84
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ПО «САЗИ»
Гладкову С.А.

В лаборатории долговечности строительных материалов и герметизации ГУП «НИИМосстрой» по договору № 655/44/00/10-12 от 31.08.2010 с ООО «ПО «САЗИ» были проведены испытания паропроницаемости акрилатного строительного герметика марки Стиз А (ТУ 2513-034-32478306-00 с изм. 1-5), предназначенного для устройства наружного слоя монтажных швов при установке оконных и балконных блоков.

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 25898-83.

На основании результатов испытаний установлено, что сопротивление паропроницанию акрилатного герметика марки Стиз А толщиной $(5 \pm 0,5)$ мм составляет не более $0,25 \text{ м}^2 \text{ ч Па/мг}$, что соответствует требованию ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» по сопротивлению паропроницанию для материалов наружного слоя монтажных швов.

Директор института



М.П.Буров

Исполнитель: Серебренникова Н.Д.
Тел. 8(499) 739-30-34, факс 8(499) 739-31-23