



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.ОП002.Н.02384

Зарегистрирован в государственном реестре  
 Системы сертификации в области пожарной  
 безопасности 27.05.2008

Действителен до 27.05.2011

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом  
 образец:

материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый  
 битумно-полимерный водостойкий марок Техноэласт К и Техноэласт П

(Наименование продукции)

технические условия ТУ 5774-003-00287852-99\*

57 7440

(Код ОКП)

6807 10 100 0

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

(Обозначение НД)

технических условиях ТУ 5774-003-00287852-99\*

группа Г4 по НПБ 244-97 (сильногорючий по СНиП 21-01-97\*),

группа В3 по НПБ 244-97 (легковоспламеняемый по СНиП 21-01-97\*),

группа РП4 по НПБ 244-97 (сильнораспространяющий пламя по поверхности по  
 СНиП 21-01-97\*)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "ТехноНиколь-Выборг", ОКПО 70652365

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 188804, Ленинградская обл., г. Выборг, пос. им. Калинина,  
 тел. (81378) 2-16-30, факс: (81378) 3-90-91

(Юридический адрес)

ООО "ТехноНиколь-Выборг", ОКПО 70652365

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 188804, Ленинградская обл., г. Выборг, пос. им. Калинина,  
 тел. (81378) 2-16-30, факс: (81378) 3-90-91

(Юридический адрес)

Изготовитель



№ 0215870

**Сертификат выдан на основании:**

<b>Документ</b> (наименование, номер, дата)	<b>Исполнитель</b> (наименование, регистрационный номер)
Приложение к приказу МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации" (п. 5 комментариев) Технические условия ТУ 5774-003-00287852-99* НПБ 244-97 п. 2.2 Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2110 от 21.05.2008 г.	МЧС России  ЗАО "Завод КГМ "ТехноНИКОЛЬ" ГУТПС МВД России ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) ССПБ.RU.ОП.002 от 23.06.2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

"Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

(Обозначение нормативных документов)

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования."

(Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.03 г. № 312)

**Описание местонахождения знака соответствия**

рядом с товарным знаком завода-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан органом по сертификации Федерального государственного учреждения

(Наименование органа по сертификации,

"Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

обороны МЧС России" (Санкт-Петербургский филиал), регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.002,

Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35,

тел (812) 441-0741, факс: (812) 441-1171

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

*[Handwritten signature]*  
(Подпись)  
*[Handwritten signature]*  
(Подпись)

А.Д. Голиков

(Инициалы, фамилия)

И.Б. Алексеенко

(Инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.