

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00865
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629351
(учетный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)
24-20-31.

ЗАО "Рязанский картоно-руберонный завод". Адрес: 390017, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18, ОКПО 00287912. ОГРН: 1026201099704. Телефон (4912) 24-98-09, факс (4912)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО "Рязанский картоно-руберонный завод". Адрес: 390017, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18, ОКПО 00287912. ОГРН: 1026201099704. Телефон (4912) 24-98-09, факс (4912) 24-20-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ", 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Адресат пер. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, наименование изготовителя, объекте выпуска)

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый на стеклоснове «Гидростеклополиол», изготовленный по ТУ 5774-011-00287912-2008. Серийный

код ОК 005 (ОКП)
57 7440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (кампания) производится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени РПН по ГОСТ Р 51032-97

код ЕКПС
код ТН ВЭД России
6807 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № М01088-ТР от 07.06.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожлолитест" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представляющие заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технического регламента) сертификации 4с.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 1062-аоп от 13.01.2010 г. ОС "Пожлолитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г. Схема

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2010 по 07.06.2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)


А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


А.В. Марутаев

