



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ. ИТ. ОП078. Н. 00091

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 19.08.2008 г.

Действителен до 19.08.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**25 3510**  
код ОКП

**МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX марки ECO  
в виде трубок и листов (толщина 6÷32 мм)**

**4008 19 000 0**

**4008 11 000 0**

*продукция*

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
НПБ 244-97:

(группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97\*); группа  
воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-  
97\*)) при испытаниях на негорючей основе;  
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-  
01-97\*)

*нд*

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан **ООО "Ролс К-Флекс", ОКПО 75218277.**  
**143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.**  
**Тел. (495) 589-23-40, тел./факс (495) 589-23-40.**

*реквизиты предприятия, организации, адрес*

Изготовитель **L'Isolante K-FLEX S.r.l. (Италия).**  
**Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (Milan) Italy.**  
**Tel. +39 039 68241, fax +39 039 6824560.**

*реквизиты предприятия, организации, адрес*



№ **0225176**



Сертификат выдан на основании:

<b>Документ</b> <i>(наименование, номер, дата)</i>	<b>Исполнитель</b> <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 1699/С-2008 от 18.08.2008 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.570.П.051077.07.07 от 15.07.05 г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 00166-АОП от 06.06.2008 г.	ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
Заявление-декларация от 17.03.2008 г.	ООО "Ролс К-Флекс", ОКПО 75218277.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»**

**Описание местонахождения знака соответствия  
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР».  
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».  
Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.  
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.  
Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Заместитель руководителя  
Органа по сертификации



подпись

**В.Ю. Шитиков**

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

**В.А. Литвинов**

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.