

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах  
Испытательный лабораторный центр**  
Зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.510830 07 июня 2013 г.  
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.11, действителен до 07 июня 2018 г.  
140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Советская, д. 6 тел./факс (244) 9-23-39.

## ПРОТОКОЛ № 3417

исследования проб

от 30.04.2015 г.

Наименование объекта, адрес: ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140200, Московская область,  
г. Воскресенск, ул. Кирова, 3, строение 1

Наименование пробы: Сухая строительная смесь на цементной основе ВОЛМА-Аквапласт –  
ГОСТ 31357

Дата поступления: 27.04.2015 г.

Средства измерения: Спектрометрический комплекс «Прогресс».

Свидетельство о поверке: № АА3208973/03-01505 до 31 марта 2016.


Нормативная документация: Нормы радиационной безопасности (НРБ –99/2009)

Номер пробы	Удельная активность, Бк\кг			А эфф., Бк/кг
	226 Ra	232 Th	40 K	
3417	22±4	4,5±2,4	40±30	32±6

Фамилия и подпись проводившего исследование:  Кондрашова Ю.В.

**Заключение** : Исследуемый образец по содержанию естественных радионуклидов(ЕРН) согласно НРБ-99/2009 п. 5.3.4. соответствует первому классу материалов (  $A_{эфф.}$  не превышает 370 Бк/кг).

Руководитель ИЛЦ:



Н.Б. Савельева