



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12  
Испытательный лабораторный центр: ГБОУ «ЦСЭН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» № 023.554, РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
ФБУ «Центр госсанэпиднадзора»  
Уд. Президента РФ  
Чанков С.В.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 757/УДП-08-12 от 31.08.2012 г.

На основании заявления от 16.08.2012

Регистрационный № 757/УДП

Заявитель: ООО «Старатели»

Адрес: 140080, Московская обл., г.Лыткарино, промзона Тураево,строение 13, Россия

Сведения о продукции: Смесь сухая штукатурная «Оптимум»

Организация-изготовитель: ООО «Старатели»

Адрес: 140080, Московская обл., г.Лыткарино, промзона Тураево,строение 13, Россия

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, макет этикетки, договор аренды земельного участка, ТУ 5745-031-11779802-2012 «Смесь сухая штукатурная «Оптимум». Технические условия», выписка из единого государственного реестра юридических лиц, доверенность.

Состав продукции: песок для строительных работ, портландцемент, песок перлитовый вспученный, вяжущие гипсовые, известь строительная, порошок минеральный, добавки

Область применения: для оштукатуривания строительных элементов внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), включая помещения с режимом влажной дезинфекции, кроме поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Результаты исследований: Протокол испытаний № 0051/0051-М от 30.08.2012г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.211П43)

## Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Эффективная удельная активность (Аэфф.)  
природных радионуклидов, Бк/кг

результат	норматив
116 Бк/кг	не более 370 Бк/кг

исследованных образцов продукции соответствует первому классу строительных материалов согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) гл. II, раздел II «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», п. 12.

Продукция может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: строго в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Безопасна при профессиональном использовании по назначению и соблюдении мер безопасности в строгом соответствии с инструкцией по применению. Использовать СИЗ – изолирующая защита глаз, кожи, органов дыхания. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование вида продукции, изготовитель, страна-производитель, перечень ингредиентов, условия и рекомендации по использованию и безопасному хранению, предупредительные знаки опасности на русском языке.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Смесь сухая штукатурная «Оптимум» соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических  
экспертиз и сертификации

Ф.И.О.

Слепова Н.В.