

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-FL.ПБ45.В.00020
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639620
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Tikkurila OYJ". Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Tikkurila OYJ". Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (Финляндия). Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, уполномоченного на выдачу сертификата соответствия) ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия для внутренней и наружной отделки помещений на основе синтетических полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (лакокрасочная продукция)
(см. приложение ТР 0076278)

Класс пожарной опасности материалов - КМ3. Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 19, статья 81 п.1; глава 30, статья 134 п.п. 1,2,3; глава 33, статья 149; приложение, таблицы 3, 27.(см. Приложение № ТР 0076278)

код ОК 005 (ОКП)
23 1000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3208 90 910 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Сертификат менеджмента качества ИСО ГОСТ Р 9001; № РОСС FI.ФК14.К00048, выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО "Элмас", Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, 40; рег. № РОСС RU.0001.13ФК14.
Протокол испытаний № 78-10-2010П от 30.10.2010 г., ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИН05 от 14.04.2010 г., 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2010 по 21.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ФЛ.ПБ45.В.00020**
(обязательная сертификация)

ТР 0076278
(учетный номер бланка)

Код ТН-ВЭД	Условное обозначение композиции	Показатели пожарной опасности материалов
3208 90 91 09	Уника супер.	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В2; Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д2; Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов