

**Федеральное государственное учреждение
«736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: 111250, г. Москва
1-й Краснокурсантский проезд, д. 7
Телефон/факс: 709-77-56
ОКПО 07825809
ИНН 7722136074 / КПП 772201001

Аттестат аккредитации
№ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.
зарегистрирован в Едином Реестре
№ РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г.
действителен до «30» апреля 2013 года

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 200-07 -ПР от "14" июля 2011 г.**

Объект испытаний: Пена монтажная полиуретановая в аэрозольном баллоне: Boxer Gunfoam, Fill&go PRO, Penosil Premium Fire Rated Foam B1, Penosil Premium Fire Rated Gunfoam B1, Penosil Gold Gun Low Expansion, Penosil Gold Gun Winter, Penosil Gold Gun, Penosil NewGun, Penosil NewGun Foam All Seasons, Penosil Gold Gun 65 Winter, Penosil Gold Gun 65, Penosil Premium Foam Winter, Penosil Premium Foam, Penosil Premium Gunfoam Winter, Penosil Premium Gunfoam, Penosil Premium Gunfoam 65 Winter, Penosil Premium Gunfoam 65, Standard Foam, Standard Gunfoam, Remont 100% (Ремонт на 100%), Remont 100% (Ремонт на 100%) PRO, Remontix Pro, Remontix Pro Winter, Remontix Pro 65, Remontix Pro 65 All Seasons, Remontix Pro All Seasons, Ultima PRO.

Типовые представители: : Пена монтажная полиуретановая в аэрозольном баллоне: Boxer Gunfoam, Fill&go PRO

Заказчик: OU Krimelte, 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia, ОУ «КРИМЕЛТЭ», 13619 Таллинн, ул. Суур-Паала 10, Эстония

Изготовитель: OU Krimelte, 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia, ОУ «КРИМЕЛТЭ», 13619 Таллинн, ул. Суур-Паала 10, Эстония

Дата получения проб: 05.07.2011

Дата проведения испытаний: 05.07.2011 – 13.07.2011

Код пробы образца: 200-07 -ПР

Цель испытаний: санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Нормативные документы, регламентирующие объем исследований и их оценку:

единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

<i>Определяемый показатель</i>	<i>Результаты исследований</i>	<i>Допустимый уровень</i>	<i>Единицы измерений</i>	<i>НД на методы исследований</i>
Формальдегид	Менее 0,001	0,01	мг/м.куб	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7.
Ксилол	Менее 0,001	0,1	мг/м.куб	МР 01.023-07
Стирол	Менее 0,001	0,002	мг/м.куб	МУК 4.1.596-96 МР 01.023-07
Толуол	Менее 0,001	0,3	мг/м.куб	МУК 4.1.1205-03

Выводы: по результатам проведенных испытаний образец соответствует разделу 19, главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

Начальник отдела
(санитарно-гигиенических исследований)

Руководитель ИЛЦ 736 ГЦ ГСЭН МО РФ



И. Азаров

Э. Соловей