

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00230/19**

(обязательная сертификация)

№ **0021287**

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 500 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«AURA ОГНЕБИО STOP огнебиозащитный состав, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.



\_\_\_\_\_  
 (подпись) заместитель руководителя  
 органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) эксперт (эксперты)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

В.Н. Сорокин

инициал, фамилия

И.А. Поединцев

инициал, фамилия