

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00329

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0009921**
«Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения
и фактический адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция
Рус». Место нахождения: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Фактический адрес: 606127, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, производственная
площадка № 1. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества
«Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев,
ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 9. Телефон: (495)
150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014
Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты негорючие Gyproc® Fire марки ПНГФ (гипсовый
сердечник, армированный со всех сторон нетканым
стеклохолстом, углубленным в сердечник), толщины: $9,5 \pm$
 $0,5$ мм, $12,5 \pm 0,5$ мм, $15,0 \pm 0,5$ мм, выпускаемые по ТУ
23.62.10-008-56846022-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 23.62.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 46 с/см-2018 от 16.10.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ
«Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, акт оценки производства
сертифицируемой продукции № 0271 стр/см/оп от 01.10.2018 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.10.2018 по 16.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

М. М. Назарова
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия