

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЛИ»

Россия, 140080, Московская область,
г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Контактные телефоны: +7(495) 641 30 00
555 15 90
552 38 55

Интернет www.Starteli.ru

**Испытательная лаборатория отдела качества
(Аттестат аккредитации в системе ГОСТ Р № РОСС RU.0001.22СМ63)**

Паспорт № 351
Шпатлёвочные сухие смеси

Шпатлёвка «Фасадная»
Код по ОКП 574550

Партия № 351/1
Дата изготовления 20.03.2014
Масса партии _____

Технические показатели

№	Наименование показателя	Нормативный документ ТУ № 5745-025- 11779802-2011	Результаты испытаний
1.	Гранулометрический состав Остаток на сите с ячейкой 0,4мм	Отсутств.	<i>без остатка</i>
2.	Влажность сухой смеси	Не более 0,3%	<i>0.3</i>
3.	Подвижность, глубина погружения конуса	8-10см	<i>8.7</i>
4.	Водоудерживающая способность	Не менее 95%	<i>95</i>
5.	Сроки начала схватывания	Не ранее 90 мин.	<i>90'</i>
6.	Прочность сцепления с основанием	Не менее 0,4МПа	<i>1.36</i>
7.	Предел прочности на сжатие	Не менее 2,5МПа	<i>б.б</i>
8.	Устойчивость к трещинообразованию	Трещины должны отсутствовать	<i>трещин нет</i>
9.	Морозостойкость	Не менее 35 циклов	<i>соответствует</i>

Начальник испытательной лаборатории отдела качества _____

Свидетельство о приемке.

Шпатлёвка «Фасадная» партии № 351/1 соответствует ТУ № 5745-025-11779802-2011. (Смеси сухие шпатлеводные) с изм. №1

Гарантия поставщика:

Изготовитель гарантирует соответствие шпатлёвки «Фасадная» настоящим техническим условиям при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Шпатлёвка «Фасадная» соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Экспертное заключение №1646-6 от 19.09.2011

ООО «СТАРТЕЛИ»
140080 Лыткарино М.О.
ПРОМЗОНА ТУРАЕВО, СТР. 13
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА