

Результаты испытаний партии продукции и Заключение о качестве.

1. Результаты приемо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Однородная паста от белого до светло-серого цвета	соответ.
2	Жизнеспособность, ч, в пределах	2-14	07:50
3	Текучесть герметика, мм, не более	2	соответст.

Начальник ОТК:

ЗАО "САЗИ"
ПРИНЯТО

2. Результаты периодических испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результаты испытаний	Протокол, подтверждающий результаты испытаний
1	Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см ²), не менее	0,2 (2,0)	0,4 (4,0)	№544-8П-10 от 17.10.2012 г. ИЛ ООО "КапиталСтрой", аккр. № РОСС RU.0001.21AB89
2	Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %, не менее	300	480	
3	Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках, %, не менее	500	585	
4	Характер разрыва	когезионный	когезионный	

3. Герметик изготовлен в соответствии с Технологическим Регламентом № ТР-3-2011

Указанные результаты подтверждают соответствие партии Техническим Условиям ТУ 2513-032-32478306-01, изм.1-10

Руководитель предприятия



Т.А. Горшков