



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

ИНН 5001000242 КПП 500101001 ОКПО 08578307 ОКОНХ 95120
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http: www.vniipo.ru

Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (отделение по городскому округу
Балашиха УФК по МО) (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ)
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
Р/с 40105810300000010013 л/с 03481506320
БИК 044583001 ИНН 5001000242 КПП 500101001

20.02.2012 №15-1-05-264

Директору

На № 01/лаб. от 17.01.2012 г.

ООО «Тяга»

О подтверждении соответствия

С.В. Мясникоау

Можайское шоссе, д. 29/2, стр.1, г.
Москва, 121471, почтовый адрес: а/я 13, г. ✓
Москва, 121359,
тел. (495) 980-7873

Институт, как разработчик Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон), разъясняет, что в соответствии с частью 7 (подпункт 12) статьи 146 Федерального закона необходимо подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности в форме **сертификации** любых лакокрасочных материалов (в том числе и на водно-дисперсионной основе), если они применяются в качестве средств огнезащиты.

В остальных случаях согласно требованиям статьи 133 и части 4 статьи 146 Федерального закона необходимо подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности лаков, красок и эмалей в форме **декларирования** на основе собственных доказательств.

В случае, если композиции из лакокрасочных материалов используются для изготовления наливных полов, они требуют подтверждения соответствия в форме **декларирования** (для материалов, **не применяемых** для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена) или **сертификации** (для материалов, **применяемых** для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена).

Срок действия данного письма до 01.02.2013 г. или до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части, касающейся указанной продукции.

Заместитель начальника

Кривошапкин
495 521 27 92

В.В. Яшин