

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.00229  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623072  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Капарол». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН:  
(наименование и место-нахождение заявителя) 1027700588904. Телефон (495) 660-08-49, факс (495) 645-57-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG. Адрес:  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) D-64372, Ober-Ramstadt, Германия.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Краска для внутренних и наружных работ марок:  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Amphibolin E.L.F.; Samtex 7 E.L.F.; Caparol Unilatex; CapaSilan. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3209 10 000 9

(Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения см. Приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 698/РС; 699/РС; 700/РС; 701/РС от 16.06.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153.

Акт о результатах анализа состояния производства № 0247-АОП от 18.06.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.06.2010 по 27.06.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Литвинов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ37.В.00229  
(обязательная сертификация)

ТР 0055256  
(учетный номер бланка)

для марок: Amphibolin E.L.F., Samtex 7 E.L.F. группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);

для марок: Caparol Unilatex, CapaSilan группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов