



Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"

ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail: cniipz@cniipz.ru;
<http://www.cniipz.ru>
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
ИНН/КПП 7713006939/771301001

11.12.2004 № 1523/3-6

На № 01.02.744 от 06.12.2007 г.

Руководителю Службы Технической
поддержки Компании «ТехноНИКОЛЬ»

г-ну С.Н. Колдашеву

На Ваш запрос сообщаем следующее: испытаниями наплавленного рулонного гидроизоляционного материала «Техноэластмост Б» на воздействие сернокислого натрия (Na_2SO_4), проведёнными в 2001 году, установлено, что материал «Техноэластмост Б» стоек к воздействию насыщенного водного раствора сернокислого натрия (Na_2SO_4).

Материал может быть рекомендован для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Зам. генерального директора
ОАО «ЦНИИПромзданий»



С.М. Гликин

Исп. А.А. Шитов
тел. 482-42-54