



Открытое акционерное общество  
"Центральный научно-исследовательский  
и проектно-экспериментальный институт  
промышленных зданий и сооружений -  
ЦНИИПромзданий"

## ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2  
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail: cniipz@cniipz.ru;  
<http://www.cniipz.ru>  
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,  
ИНН/КПП 7713006939/771301001

11.12.2004 № 1522/3-6

На № 01.02.744 от 06.12.2007 г.

Руководителю Службы Технической  
поддержки Компании «ТехноНИКОЛЬ»

г-ну С.Н. Колдашеву

На Ваш запрос сообщаем следующее: испытаниями наплавленного рулонного материала «Техноэластмост Б», проведенными в 2001 году на воздействие химических сред, установлено, что материал «Техноэластмост Б» с битумно-полимерным (SBS-модифицированным) вяжущим и армирующей основой из синтетических полиэфирных волокон (полиэстер) стоек к воздействиям 15%-ных водных растворов щелочи (NaOH), кислоты (HCl) и насыщенного раствора соли (NaCl).

Материал может быть рекомендован для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Зам. генерального директора  
ОАО «ЦНИИПромзданий»



С.М. Гликин

Исп. А.А. Шитов  
тел. 482-42-54