СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. RU. ОП078. Н. 00025**

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности **11.03.2008 г.**

Действителен до **11.03.2011 г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Энергофлекс. Изделия из пенополиэтилена марок: Стандарт, Супер, Блэк Стар в виде трубок, выпускаемый по ТУ 2244-069-04696843-2003, (толщина стенки до 20 мм)

продукция

22 4411
код ОКП

---- -- --- -
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**

(группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-01-97*)

НД

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ", ОКПО 04696843. 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1. Тел. (48535) 327-06, факс (48535) 322-66.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ", ОКПО 04696843. 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1. Тел. (48535) 327-06, факс (48535) 322-66.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

М. П.

Система сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации • Орган по сертификации "НПО ПОЖЦЕНТР" • ССПБ. RU. ОП. 078 •
Для сертификатов

№ 0221454