

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.00916**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631990**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** **Закрытое акционерное общество «Минеральная вата» (ЗАО «Минеральная вата»)**  
(наименование и место-нахождение заявителя) **143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.**  
**Тел.: +7 (495)777-79-79, факс: +7 (495)777-79-70.**  
**ОГРН 1025001547592**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** **Закрытое акционерное общество «Минеральная вата» (ЗАО «Минеральная вата»)**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) **143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.**  
**Тел.: +7 (495)777-79-79, факс: +7 (495)777-79-70.**  
**ОГРН 1025001547592**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,**  
**тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610**  
**Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России**

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** **Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты CONLIT SL 150**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **(содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%, плотность 165 кг/м³±10%) ТУ 5762-029-45757203-10**  
**Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)  
**57 6224**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)**

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

**классе пожарной опасности строительных материалов – КМ0 (горючесть - НГ)**  
**ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Метод I**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** **Отчет о сертификационных испытаниях №10122 от 21.07.2010 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН.02 от 01.06.2010.**

**Акт о результатах анализа состояния производства №11306/11307/11308 от 07.09.2010**  
**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2010 по 04.10.2015**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**В.В. Яшин**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**А.И. Терешкин**