



ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

**Паспорт № 090618/1/29112196
от 10 Июня 2018 г.**

1. Информация о продукте		
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты АКУСТИК БАТТС
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	Размеры, мм	$\frac{1000}{\text{Длина}} \times \frac{600}{\text{Ширина}} \times \frac{100}{\text{Толщина}^*}$
1.4	Номер партии	29112196
1.5	Дата изготовления	2018.06.09
1.6	Номер смены	1


* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	35,0 - 45,0
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ_{10})	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,035
2.3	Прочность при растяжении пар. лиц. пов.	кПа	ГОСТ EN 1608	14,3
2.4	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	0,11

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

Филиппова С.