

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а.

Фактический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а.

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача

А.Р.Сабирзянов

«13» октября 2015г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре «13» октября 2015г. под № 81584 Алабуга
подпись регистратора

По заявлению ЗАО «Полиматиз», Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, строение 10/1

регистрационный входящий №15069 от 29.09.2015 г.

Мною, врачом ОКГ и ГТ Валеевым Б.Н.

проведена санитарно - эпидемиологическая и гигиеническая экспертиза продукции:

Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®»

производитель: ЗАО «Полиматиз», Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, строение 10/1

по предъявленным документам:

1. Технические условия ТУ 8397-011-96891647-2014 с изм.№1 «Материал «Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка»;
2. Краткое описание технологического процесса получения материала «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®»;
3. Паспорт безопасности химической продукции «Полиэтилен»;
4. Паспорт безопасности химической продукции «Полипропилен»;
5. Акт приема проб продукции «Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®» для лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 11.09.2015 г.;
6. Протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» санитарно-гигиенических исследований образцов продукции «Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®» №61117 от 21.09.2015 г.;
7. Протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» измерений напряженности электростатического поля №2510.5089 от 16.09.2015 г. продукции «Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®»;
8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1061674037578, ИНН 1646020116).

В ходе экспертизы установлено: Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®»(далее по тексту – материал) предназначен для устройства гидро-пароизоляции ограждающих конструкций отапливаемых зданий, бетонных полов, утепленных плоских кровель, а также неутепленных скатных кровель.

Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®» представляет собой двухслойный материал из полипропиленовой ткани с полимерным (полипропилен и полиэтилен) ламинатом с одной стороны.

Материал изготавливается путем ламинирования полипропиленовой ткани горячим расплавом смеси полипропилена и полиэтилена на автоматизированной линии.

Материал должен соответствовать требованиям ТУ 8397-011-96891647-2014 с изм.№1 и изготавливаться по технологической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

По результатам испытаний образцов материала «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®» (протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №61117 от 21.09.2015 г. установлено:

- Индекс токсичности составил 84,4% при нормативе 80-120%;
- Запах – 0 баллов при нормативе не более 2,балла;
- Миграция вредных веществ в воздушную среду (экспозиция 24 часа, t = 40 °С) составила:
 - спирт изопропиловый – менее 0,08 мг/м³ при допустимом уровне миграции (ДУМ) 0,2 мг/ м³;
 - спирт метиловый – менее 0,25 мг/ м³ при ДУМ 0,5 мг/ м³;
 - ацетальдегид – менее 0,005 мг/ м³ при ДУМ 0,01 мг/ м³;
 - формальдегид – менее 0,001 мг/ м³ при ДУМ 0,01 мг/ м³.

Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №2510.5089 от 16.09.2015 г. уровень напряженности электростатического поля на поверхности материала «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®» составляет менее 2 кВ/м при ПДУ 15 кВ/м.

Испытанные образцы материала «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®» по результатам проведенных исследований соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299.

Изготовленный материал сматывают в рулон ровно, без перекосов и образования складок длиной 43,75 м или 18,75 м промаркированной стороной внутрь.

Рулоны упаковывают в полимерную пленку, на которую нанесена информация для потребителя.

Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192. На упаковку продукции наносятся манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Крюками не брать», «Беречь от солнечных лучей».

На каждый рулон прикрепляется или вкладывается этикетка, содержащая:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя и (или) продавца;
- наименование страны –изготовителя, адрес предприятия-изготовителя и (или) продавца;
- условное обозначение продукции;
- номер партии;
- номер упаковочной единицы;
- площадь/или длину полотна, кв.м/п.м;
- ширину полотна, м;
- массу рулона нетто, кг (по требованию потребителя);
- дату изготовления;
- номер смены (или Ф.И.О. начальника смены);
- классификационный шифр 921 по ГОСТ 19433;
- номер настоящих ТУ;
- штрих-код продукции

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается перевозка материала без упаковки.

При транспортировании рулоны материала должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.

Материал хранят в горизонтальном или вертикальном положении в крытых сухих складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре не выше 40°C, относительной влажности не более 80%.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Заключение:

Продукция «Материал «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®», изготовленный по ТУ 8397-011-96891647-2014 с изм.№1

ЗАО «Полиматиз», Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, строение 10/1

(название, адрес объекта, наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

СООТВЕТСТВУЕТ «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №229.

Врач ОКГ и ГТ
сертификат специалиста
0116180195874
07.03.2015 г.

Б.Н.Валеев