



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

Наименование изделия	Марка	Сорт	Цвет
ИЗОЛОН	ИП79 08	II	белый

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Количество мест	Количество (шт., кг, м ²)	Номер партии
10	525 м ²	2204132/08

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Требования ТУ	Результаты испытаний	
1. Размеры	Толщина, мм	8 ± 0,8	8,5
	Ширина, мм	1050 + 90	1078
	Длина, м	50 ± 2,5	50
2. Кажущаяся плотность, кг/м ³	18 - 36	25	
3. Напряжение при сжатии (25%), МПа, не менее	0,015	0,026	
4. Относительная остаточная деформация при сжатии (25%), % не более	20,0	5,4	

Заключение: соответствует требованиям ТУ-2244-020-00203476-2004



Начальник БТК
(контролер)

Соловьев
подпись

Соловешникова
расшифровка подписи

«30» 04 2014 г.