РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01393 (номер сертификата соответствия) ТР 1373746 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Материал теплоизоляционный в виде трубок и листов K-FLEX AIR (толщиной 3 ÷ 19 мм), выпускаемый по ТУ 5768-001-75218277-13. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6800

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет об испытаниях № 3505/РС от 07.10.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1947-АОП от 01.09.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.10.2014 по 08.10.2019

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.Ю. Шитиков
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — В.А. Литвинов
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.option.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В, ТЕЛ. (495) 726 4742 г. МОСКВА 2012 г.