



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ. RU. ОП078. Н. 00151

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 11.03.2009 г.

Действителен до 11.03.2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО  
КАУЧУКА "K-FLEX" марки SOLAR HT**  
в виде трубок и листов, без покрытия, (толщина 3÷32 мм),  
выпускаемые по ТУ 2535-001-75218277-06

25 3510  
код ОКП

4008 19 000 0

4008 11 000 0

код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
НПБ 244-97 (п.п. 3.2 – 3.5):

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по  
СНиП 21-01-97\*); группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-  
01-97\*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по  
СНиП 21-01-97\*)) при испытаниях на негорючей основе;  
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-  
01-97\*)

нд

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО «РОЛС К-ФЛЕКС», ОКПО 75218277.**  
**143560, Московская область, Истринский район, с/о Новопетровский, п. Румянцево.**  
**Тел./факс (495) 589-23-40.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «РОЛС К-ФЛЕКС», ОКПО 75218277.**  
**143560, Московская область, Истринский район, с/о Новопетровский, п. Румянцево.**  
**Тел./факс (495) 589-23-40.**

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0227393**

Сертификат выдан на основании:

<b>Документ</b> <i>(наименование, номер, дата)</i>	<b>Исполнитель</b> <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 1990/С-2009 от 10.03.2009 г.	НИЛ ПВБ ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ИН030 от 23.06.2008 г.
Заявление-декларация от 20.11.2008 г.	ООО «РОЛС К-ФЛЕКС», ОКПО 75218277.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.253.П.047215.11.05 от 14.11.05 г.	Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по городу Москве.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»**

Описание местонахождения знака соответствия  
**рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР».**  
**ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».**

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.  
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Заместитель руководителя  
Органа по сертификации



подпись

**В.Ю. Шитиков**

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

**В.А. Литвинов**

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.