

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00074/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0024963

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390047, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58.
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912)911-240, факс (4912)911-232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390047, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58.
Адреса филиалов см. Приложение на бланке № 0008374.
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1,
помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты
firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой
по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные (плиты)
IZOVOL марок: IZOVOL Ст-75, IZOVOL Ст-80, IZOVOL Ст-
90, IZOVOL В-50, IZOVOL В-75, IZOVOL В-90, IZOVOL
Ф100, IZOVOL Ф120, IZOVOL Ф140, IZOVOL Ф150 (без
покрытия, содержание органических веществ не более 4,5%),
выпускаемые по СТО 72746455-3.2.2-2018. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22
июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от
23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 6362/РС, № 6363/РС от 25.03.2019 Независимой испытательной лаборатории
пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер
ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификаты соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
см. Приложение на бланке № 0008374.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2019 по 04.04.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

