

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MX03.H01354

Срок действия с 04.09.2008 г. по 16.05.2011 г.

0882621

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ

RIFAR A 500, RIFAR B 350, RIFAR B 500,
выпускаемые по ТУ 4935-002-41807387-05

серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005,
ТУ 4935-002-41807387-05

КОД ТН ВЭД:

7615 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;
ИНН 5604009196; тел. (495) 3339074, (35362) 45130, факс (35362) 45113

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;
ИНН 5604009196; тел. (495) 3339074, (35362) 45130, факс (35362) 45113

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 665-MX07-08 от 24.04.2008 ИЦ "Сантехоборудование"
ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 56.01.07.493.П.000141.02.05 от 21.02.2005,
выданного Центром госсанэпиднадзора в Оренбургской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 0,8 МПа.

Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации