

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»**

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Сержантов, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: center@cgtrm.ru
ИП01 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Главного
врача

О.А. Гильденсольд

О.А. Гильденсольд

М.П.



Экспертное заключение на продукцию

№ 1993-6 от 21 « 09 2011 г.

По
обращению

ООО «Предприятие ВГТ»

полное наименование учреждения (организации)

юридический
адрес
телефон

Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д 2

Проведена экспертиза документов:

Заявка на проведение экспертизы № 1993 от 20.09.11 г (в рамках внутреннего контроля)

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

СЭЗ на ИТД

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)
ТУ 2316-009-32998388-2011 «ШТУКАТУРКИ ФАКТУРНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ»

Наименование продукции: ШТУКАТУРКИ ФАКТУРНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ:

Штукатурка цветная, Штукатурка фактурная, Штукатурка роллерная,

*Штукатурка венецианская, Штукатурка структурная, Штукатурка декоративная
«Латекс-пластик», Штукатурка фактурная «Морской бриз», Штукатурка
фактурная «Мокрый шёлк».*

Фирма изготовитель: ООО «Предприятие ВГТ»

Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д 2

**Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с
указанием состава, условий применения)**

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО № 5849 от 25.08.2011 г, 5850 от 09.09.2011 г, 5851 от 09.09.2011 г

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (А.эфф.) 16 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:	ПДК а.в., мг/м.куб
Бутилакрилат менее 0,004; менее 0,004	0,0075
Метилакрилат менее 0,001; менее 0,001	0,01
Метилметакрилат менее 0,004; менее 0,004	0,01
Стирол 0,00126; 0,0018	0,002
Формальдегид менее 0,001; менее 0,001	0,01
Этилацетат менее 0,001; менее 0,001	0,1
Этиленгликоль менее 0,5 ; менее 0,5	1,0
Интенсивность запаха 1 балл ; 1 балл	не более 2 баллов
Микробиологические исследования: Исследованные образцы штукатурок не стимулируют рост и развитие микрофлоры.	

Область применения: для внутренней и наружной декоративной отделки помещений, в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, всех типов зданий и сооружений (А-В) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим поверхностям (кроме полов), а также по ранее окрашенным поверхностям. Штукатурки фактурные не используются на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Заключение эксперта: продукция соответствует требованиям «Единые санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)».

При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 2316-009-32998388-2011 «ШТУКАТУРКИ ФАКТУРНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ».

эксперт,
экспертизу

проводивший



Хоштария Н.В.
