

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЛИ»

Россия, 140080, Московская область,
г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Контактные телефоны: +7(495) 641 30 00
555 15 90
552 38 55
Интернет www.starateli.ru

Испытательная лаборатория отдела качества

Паспорт № 742

Плиточные клея

Плиточный клей «СТАНДАРТ»

Смесь сухая строительная клеевая С0, ГОСТ Р 56387-2015

Код по ОКП 574520 6

Партия № 742/1

Дата изготовления 2.06.18г.

Технические показатели

№	Наименование показателя	Нормативный документ ГОСТ Р 56387-2015	Результаты испытаний
1.	Влажность сухой смеси, %массы	Не более 0,3	0,3
2.	Содержание зерен размером более 0,63мм, %	Не более 0,5	0
3.	Водоудерживающая способность, %	Не менее 98	>98
4.	Стойкость к сползанию (смещение), мм	Не более 0,7	0
5.	Способность к смачиванию, мин	Не менее 20	20
6.	Прочность клеевого соединения (адгезия) После выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа	Не менее 0,5	1,39
7.	Открытое время, мин	10	соответств.

Начальник испытательной лаборатории отдела качества

Никифоров М.С.

Свидетельство о приемке.

Плиточный клей «Стандарт» партии № 742/1 соответствует ГОСТ Р 56387-2015, Смесь сухая строительная клеевая С0

Гарантия поставщика:

Изготовитель гарантирует соответствие Смеси сухой строительной клеевой С0, ГОСТ Р 56387-2015 при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Плиточный клей «Стандарт» соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф не более 370Бк/кг. Экспертное заключение №1770 от 29.12.2015

ООО «СТАРТЕЛИ»
140080 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОМЗОНА ТУРАЕВО СТР 13
ИД ОТДЕЛ КАЧЕСТВА