РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01750

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0000452

Общество с ограниченной ответственностью "Тяга" (ООО "Тяга"). Адрес: 121471, РОССИЯ, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр.1. ОГРН: 1027739421016. Телефон: 84997450230. Факс: 84997450230. E-mail: info@optimist-tm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Тяга" (ООО "Тяга"). Адрес: 121471, РОССИЯ, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр.1. ОГРН: 1027739421016. Телефон: 84997450230. Факс: 84997450230. E-mail: info@optimist-tm.com
Адрес производства: Обособленное подразделение Филиал "Переславский" ООО "Тяга"
152025, РОССИЯ, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2. ОГРН: 1027739421016.
Телефон: 84853569887. Факс: 84853569887.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686.
ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитка "Огне-биощит-1" С413 для защиты древесины от огня и биологического поражения торговой марки "Оптимист", выпускаемая по ТУ 2490-027-18341150-06 с изм. № 1 (см. Приложение – бланк № 0006891). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 24 9990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)
См. Приложение – бланк № 0006891

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 3388-С/ТР от 27.10.2015 г., № 3389-С/ТР от 27.10.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.ОС05.К04466 от 05.10.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.11.2015 по 02.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) А.А. Гомзов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.П. Губенко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01750

(обязательная сертификация)

№ 0006891

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
1	Пропитка "Огне-биощит-1" С413 для защиты древесины от огня и биологического поражения торговой марки "Оптимист", выпускаемая по ТУ 2490-027-18341150-06 с изм. № 1	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"	Обеспечивает группу огнезащитной эффективности: I (первую) при среднем расходе 500 г/м кв., без учета технологических потерь; Выдержала испытание на устойчивость к старению.
2	Пропитка "Огне-биощит-1" С413 для защиты древесины от огня и биологического поражения торговой марки "Оптимист", выпускаемая по ТУ 2490-027-18341150-06 с изм. № 1	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"	Обеспечивает группу огнезащитной эффективности: II (вторую) при среднем расходе 250 г/м кв., без учета технологических потерь; Выдержала испытание на устойчивость к старению.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гомзов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.П. Губенко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru