



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019.Н.00055
(номер сертификата соответствия)

000156
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

| | | |
|------------------|--|--|
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. | Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97. |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. | Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97. |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97. |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97. |



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. Аношин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.О. Мальцева