

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах
Испытательный лабораторный центр**

Зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.510830 07 июня 2013 г.
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.11, действителен до 07 июня 2018 г.
140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Советская, д. 6 тел./факс (244) 9-23-39.

ПРОТОКОЛ № 3422

исследования проб

от 30.04.2015 г.

Наименование объекта, адрес: ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Кирова, 3, строение 1

Наименование пробы: Сухая строительная смесь на цементной основе ВОЛМА-Термофасад
– ГОСТ Р 54359-2011

Дата поступления: 27.04.2015 г.

Средства измерения: Спектрометрический комплекс «Прогресс».

Свидетельство о поверке: № АА3208973/03-01505 до 31 марта 2016.

Нормативная документация: Нормы радиационной безопасности (НРБ –99/2009)

Номер пробы	Удельная активность, Бк\кг			Аэфф., Бк/кг
	226 Ra	232 Th	40 K	
3422	18±4	7,5±2,4	43±28	32±6

Фамилия и подпись проводившего исследование:  Кондрашова Ю.В.

Заключение : Исследуемый образец по содержанию естественных радионуклидов(ЕРН) согласно НРБ-99/2009 п. 5.3.4. соответствует первому классу материалов ($A_{эфф.}$ не превышает 370 Бк/кг).

Руководитель ИЛЦ:



Н.Б. Савельева