РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ47.В.00176

(обязательная сертификация)

ТР 0361085
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести-Г1 (слабогорючие).
ГОСТ 30402-96.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-В2 (умеренновоспламеняемые).
ГОСТ 12.1.044-89.	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности-Д2 (умеренная).
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20.	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения-Т2 (умеренноопасные).
ГОСТ 51032-97.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени-РП1 (нераспространяющие).

Класс пожарной опасности материала – КМ2

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — С.В.Горшков

М.П.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ТРПБ.RU.ПБ47» Орган по сертификации МОСКВА

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЕРОТ», www.operot.ru СВИДЕТЕЛЬСТВО № 66-00-00/00 ФНС РФ УРОЖЕЛЬ ВО, ТЕЛ. (495) 726-4242, г. МОСКВА, 2011 г.