Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	53,5 Бк/кг	не более 370 Бк/кг

Исследованный образец по содержанию радионуклидов соответствует 1 классу строительных материалов.

Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:

		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01	0,04
Ацетальдегид	менее 0,001	0,1
Этилацетат	менее 0,001	0,1
Формальдегид	менее 0,001	0,01

Интенсивность запаха 1 балл — не более 2 баллов

Контроль при применении продукции в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:

	ПДК в.р.з.	ПДК а.в., мг/м.куб
Силикатсодержащая пыль (цемент)	-/8,0	0,3/0,1
Натрий карбоксиметилцеллюлоза	10/-	ОБУВ-0,1
Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70 %	3/1	0,3/0,1

Область применения: для обработки помещений с повышенной влажностью внутри зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Не применяется в контакте с водой питьевого назначения и с пищевыми продуктами

Заключение эксперта: продукция соответствует требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5745-026-11779802-2008 «Смеси сухие гидроизоляционные» с изменением № 1.

эксперт, проводивший экспертизу — **Хоштария Н.В.**

подпись — Ф.И.О.