РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

С-FI.ПБ45.В.00020

(номер сертификата соответствия)

TP

0639620

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

"Tikkurila OYJ". Aдрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland.

(наименование и место- Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71. нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Tikkurila OYJ". Aдрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland (Финляндия). Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71. (наименование и место-

нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ", 123007, г. Москва, (наименование и местонахождение органа по сертификации. ул. Шеногина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62. ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

подтверждает, что продукция

Покрытия для внутренней и наружной отделки помещений на основе синтетических полимеров,

(ниформация об объекте сертификация, диспергированные или растворенные в неводной среде позволяющая идентифицировать объект

(лакокрасочная продукция) (см. приложение ТР 0076278)

Класс пожарной опасности материалов - КМ3. Серийный выпуск. (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 19, статья 81 п.1; глава 30, статья 134 п.п.

1,2,3; глава 33, статья 149; приложение, таблицы 3, 27.(см. Приложение № ТР 0076278)

кол ОК 005 (ОКП)

23 1000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3208 90 910 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Сертификат менеджмента качества ИСО ГОСТ Р 9001; (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ № РОСС FI.ФК14.К00048, выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО "Элмас", Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, 40; per. № POCC RU.0001.13ФK14.

Протокол испытаний № 78-10-2010П от 30.10.2010 г., ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИН05 от 14.04.2010 г., 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

22.11.2010

по

21.11.2015

Руководитель (заместитель руководителя) рргана по сертификации

однись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FI.ПБ45.В.00020

(обязательная сертификация)

TP

0076278

(учетный номер бланка)

Код ТН-ВЭД	Условное обозначение композиции	Показатели пожарной опасности материалов
3208 90 91 09	Уника супер.	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В2; Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д2; Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Б.П. Жезлов