

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ97.В.00996

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО фирма «ЛОВИН-огнезащита». Код ОГРН 1037739098264.
 Адрес: РФ, 115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8, корп. 2, кв. 318
 Телефон: +7 (495) 937-48-07, 776-76-02. Факс: +7 (495) 937-48-06.
 E-mail: info@lovin.ru

№ 0017513

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО фирма «ЛОВИН-огнезащита». Код ОГРН 1037739098264.
 Адрес: РФ, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2
 Телефон: +7 (495) 937-48-07, 776-76-02. Факс: +7 (495) 937-48-06.
 E-mail: info@lovin.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
 рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
 Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
 Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, тел./факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнебиозащитный состав для древесины «КСД-А» марка 1, марка 2, марка 3 ТУ 20.59.59-008-53739515-18 (идентичны ТУ 2389-008-36567372-02) (I и II группа огнезащитной эффективности).

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД2: 20.59.59.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3824 99 700 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ). Статья 136, статья 150. (см. приложения ТР 0015094, ТР 0015095, ТР 0015096).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3518/ТР-2018 от 14.02.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол сертификационных испытаний продукции № 22/СТР-2018 от 03.04.2018 г., 23/СТР-2018 от 02.04.2018 г., 24/СТР-2018 от 02.04.2018 г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г., (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-008-53739515-18 (идентичны ТУ 2389-008-36567372-02). Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.04.2018

по 08.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Э.И. Бурунин
 ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ФОНКЦИЯ

Эксперт (эксперты)

П.В. Злобнов
 ПОДПИСЬ

П.В. Злобнов

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ФОНКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.00996

(обязательная сертификация)

№ 0015095

Огнебиозащитный состав для древесины КСД-А марка 2
 ТУ 20.59.59-008-53739515-18 (идентичны ТУ 2389-008-36567372-02)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
 основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	II группа огнезащитной эффективности (при вымачивании с привесом сухих солей не менее 3 кг/м ³ без учёта технологических потерь) Покрытие на основе состава устойчиво к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	II группа огнезащитной эффективности (при поверхностной обработке с расходом не менее 240 г/м ² без учёта технологических потерь). Покрытие на основе состава устойчиво к старению.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин
ИНТЕРСНАБ, ФИЛИАЛ

П.В. Злобнов
ИНТЕРСНАБ, ФИЛИАЛ