

Bafus
ul.Eniseiskay,d.2,str.9,ofis 1
129344 g.Moskva

Дата: 15.10.2019

Сертификат качества

Краткий текст материала : SikaGrout-212RU RU Меш 25КГ Поставка: 69122336
Номер продукта : 478511
Кол-во заказа : 13 ШТ
Партия : 3004104299 Срок годности : 10.07.2020

Признак	Метод	Пределы	Результат
Внешний вид однородный серый порошок без комков	ПКК-301	-	В порядке
Содержание влаги при 110-120 С	ПКК-302	max. 0,30 %	0,10
Насыпная плотность мерный сосуд 1 л	ПКК-303	1600 ... 1700 кг/м3	1600
Анализ гранулометрии навеска 300 г	ПКК-304	-	В порядке
Наибольшая крупность зерен заполнителя 3 мм	-	-	В порядке
Содержание зерен наибольшей крупности не более 5 %	ПКК-304	-	В порядке
Плотность свежего раствора 5 мин.	ПКК-307	2,28 ... 2,38 kg/l	2,28
Прочность на сжатие 1д (стат. знач.) призмы 40x40x160 мм	ПКК-310	min. 20,0 МПа	20,0
Прочность на сжатие 7д (стат. знач.) призмы 40x40x160 мм	ПКК-310	min. 50,0 МПа	50,0
Прочность на сжатие 28д (стат. знач.) призмы 40x40x160 мм	ПКК-310	min. 60,0 МПа	60,0
Прочность при изгибе 1д (стат. знач.) призмы 40x40x160 мм	ПКК-310	min. 4,00 МПа	4,00

ООО "Зика", ИНН 7714305360
141730, Московская обл.,
г.Лобня, ул.Гагарина, д.14
Тел.: +7(495)5777333
Факс: +7(495)5777331

BUILDING TRUST



Bafus
ul.Eniseiskay,d.2,str.9,ofis 1
129344 g.Moskva

Дата: 15.10.2019

Прочность при изгибе 28д (стат. знач.)
призмы 40x40x160 мм

ПКК-310 min. 6,00 МПа

6,00

Плотность затверд. раствора (стат.знач.)
через 28 дней

ПКК-310 2280 ... 2320 кг/м3

2280

Соответствует ТУ
5745-061-13613997-2013

В порядке

Этот сертификат сгенерирован компьютером и поэтому не имеет подписи



ООО "Зика", ИНН 7714305360
141730, Московская обл.,
г.Лобня, ул.Гагарина, д.14
Тел.: +7(495)5777333
Факс: +7(495)5777331

BUILDING TRUST

