



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ССГБ.RU.ПБ04.Н.00707

017376

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Силэнт Трейд»  
Адрес: 115569, г. Москва, Каширское шоссе д.80, подвал, Помещение I, комната № 51  
ОГРН: 1167746634241  
Тел.: 7 (916) 511-31-93, адрес электронной почты: sealanttrade.info@gmail.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

KIM JAROLIM IM- UND EXPORT GMBH  
Адрес: Германия, KIRSCHENWEG 2, D-97232 GIEBELSTADT- SULZDORF

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. Email: info@sertst.ru  
Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712  
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкий резиновый уплотнитель толщиной 8 мм, торговая марка «KIM TEC». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), слабо горючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2, трудно воспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, с низкой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, малоопасные (Т1) ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Класс пожарной опасности КМ1.

ТН ВЭД  
4008190000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №00707/ЕМ-22 от 20.07.2022 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ04 до 02.03.2023 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 20.07.2022 по 19.07.2027

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Королев С.А.

