



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-Пехотный переулок, д.6  
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Главный врач ФГБУЗ ГИГ и ЭФМБА России

С.А. Богдан

2015 г.



Регистрационный № 14951/2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим**  
**и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-**  
**эпидемиологическому надзору (контролю)**

на основании заявления № 29/08

от 20 августа 2015 г.

**Получатель:** ЗАО «Минеральная вата» улица Автозаводская, дом 48 а, город Железнодорожный, Московская

**Организация-изготовитель:** P.W. FOLIAREX SP. Z O.O., Адрес: 62-060 Styszew, ul. Bukowska 5

**Наименование продукции:** Пароизоляционная пленка ROCKbarrier

**Код ТН ВЭД:** 3920 10 890 0

**Область применения:** в качестве пароизоляционного слоя при устройстве плоских кровель

**Продукция изготовлена в соответствии с документацией производителя**

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Заявление; Протокол испытаний № 389/389-ТО-15-07 от 20.08.2015г. ИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»; Сведения о составе продукции.

**Характеристика продукции:** Состав: 100% полиэтилен

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 389/389-ТО-15-07 от 20.08.2015г. Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области», адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35, Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016), типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. . Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п. 3, Приложение 6.1. п. 11.

#### Вещества, показатели (факторы):

Определяемый показатель	ПДК и нормы	Результаты испытаний
<b>Органолептические показатели</b>		
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	не более 2	1 балл
<b>Санитарно - химические миграционные показатели</b> Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 24 <sup>0</sup> С Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>		
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,01	<0,01
Спирт изопропиловый, мг/м <sup>3</sup> , не более	0.2	<0,001
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,5	<0,001
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	0.01	<0,001
<b>Токсикологические показатели</b>		
Индекс токсичности, %	70-120	88,9

**Протокол испытаний указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** в качестве пароизоляционного слоя при устройстве плоских кровель

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Пароизоляционная пленка ROCKbarrier  
**соответствует (не — соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (Глава II Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п. 3, Приложение 6.1)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Эксперт



С.А. Нарожных