

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00266/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026487

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 143405, Россия, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литера А, А1, А2, а, помещение 304. ОГРН: 1027700447697.

Телефон: + 7(495) 564-86-95. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы». Место нахождения: 143405, Россия, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литера А, А1, А2, а, помещение 304. Место осуществления деятельности: 172854, Россия, Тверская обл., Торопецкий район, Речанское сельское поселение, д. Лесная, д. 4. Телефон: + 7(495) 584-02-01. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы строительные рулонные изоляционные марки «ИЗОСПАН» типов: пароизоляция с двойной интегрированной лентой «ИЗОСПАН В fix», паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой «ИЗОСПАН D fix», изготовленные в соответствии с ТУ 5774-003-18603495-2004 с Изм. № 15. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97, группа горючести материала типа «ИЗОСПАН В fix» - Г3 по ГОСТ 30244-94, материала типа «ИЗОСПАН D fix» - Г4 по ГОСТ 30244-94.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/М0635, № 2/М0636 от 16.09.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8700/АО от 19.04.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2019 по 24.09.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициал, фамилия

А.В. Рябова

инициал, фамилия