



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001374

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 29.03.2016 г. по 28.03.2021 г.

код ОК 005
(ОКП)

59 5900

№ ССБК RU.ПБ09.Н000613

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Альстром Тверь». Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 11. ОГРН 1066911004247. Телефон: +74956441350. E-mail: info.tver@ahlstrom.com.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Альстром Тверь». Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 11. ОГРН 1066911004247. Телефон: +74956441350. E-mail: info.tver@ahlstrom.com.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ», 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Стеклохолст толщиной от 0,23 мм до 0,52 мм, типы: GFT263G10-22, GFT263G10-25, GFT93G10-35, GFT263G10-45, GFT263G10-50, GFT255K12-30, GFT263K12-30, GFT263K12-50, GFT263K12-60, GFT255K13-50, AW96G003-37, AW96G003-40, AW933G033-35. ТУ 5959-004-93406545-2015. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям Группа горючести по ГОСТ 30244- Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т1.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 28.03.2016 г., № 883-С от 28.03.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 681-АП/ДБ от 04.03.2016 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

С.А. Галайчук

