

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№RU C- RU.ПБ68.В.000513/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028561

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН» (ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»)
 Место нахождения: 142407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД НОГИНСК, ТЕРРИТОРИЯ НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, ДОМ 14.
 ОГРН 1065012026243, телефон +74959416930, e-mail: roman.v@meffert.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН» (ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»)
 Место нахождения: 142407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД НОГИНСК, ТЕРРИТОРИЯ НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, ДОМ 14.
 ОГРН 1065012026243, телефон +74959416930, e-mail: roman.v@meffert.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие защитно-декоративное из краски водно-дисперсионной на основе карбоната кальция с добавлением стирол-акриловой дисперсии, торговой марки «Profilux», марки ВД-АК-2201, толщиной сухого слоя от 50 до 70 мкм, с расходом на один слой от 140 до 170 г/м², для внутренней отделки стен и потолков, выпускаемое по ТУ 20.30.11-003-96280636-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
 Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложению №1 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-453/08-2020 от 24.08.2020, выдан испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90, Акт анализа состояния производства № 044-СС/02-2020 от 19.02.2020 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

28.08.2020

по

27.08.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Голубева Дарья Львовна
 инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Харгагаева Татьяна Викторовна
 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00513/20

(обязательная сертификация)

№ 0018369

Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 6, метод 1	Негорючий материал (НГ), в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0		



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия