ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
Фактический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
Сайт: http://www.fbuz74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560
ИНН/КПП 7451216566 / 745101001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710037
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции, Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

М.П. _____ Звездин С.М.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20202

Заключение составлено 16 октября 2018 г.

1. Объект экспертизы: Смесь сухая штукатурная " Унтерпутц"; дата изготовления: 08.08.2018; срок годности: 12 месяцев; номер партии: -; объем партии: -; вес(объем) пробы для испытаний: 3 кг

2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

3. Производитель (поставщик) продукции: ООО "Кнауф Гипс Челябинск", 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 15-В

4. НД на продукцию: ТУ 5745-007-058-2011

5. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Кнауф Гипс Челябинск" 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская, 15-В

6. Основание для проведения экспертизы: Заказ (СФО) № 6239 от 03.09.2018
Заявление(заявка) № 2/4402 от 13.08.2018

7. Образец (пробу) отобрал(а): Киль П.Н., начальник ОКК

8. Место, время и дата отбора: ООО "Кнауф Гипс Челябинск", 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 15-В, завод по изготовлению сухих строительных смесей и гипсоволокнистых листов, складские помещения, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 15-В
19.09.2018 06:00

9. Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком

10. НД на отбор: -

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454048, г.Челябинск, ул. Елькина, 73; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510597 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 20202 от 15 октября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного, установлено, что исследованный образец соответствует I классу строительных материалов согласно требований п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору)

Экспертное заключение составил(а):

Врач отделения ОСНиЭ по физическим факторам и радиационной гигиене _____ Антонов А. И.

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с письменного разрешения Органа инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058
E-mail: sane@chel.surnet.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ РОСС RU.0001.510597
дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 07.09.2015

Р/с 40501810600002000002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
_____ /Н.Н. Валеуллина/
Руководитель ИЛЦ
_____ /Н.П. Стоян/

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» м.п. Для протоколов 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20202 от 15 октября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Кнауф Гипс Челябинск"

2. Юридический адрес: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 15-В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смесь сухая штукатурная " Унтерпутц"; дата изготовления: 08.08.2018; срок годности: 12 месяцев; вес(объем) пробы для испытаний: 3 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Кнауф Гипс Челябинск", 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 15-В
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 15-В, завод по изготовлению сухих строительных смесей и гипсоволокнистых листов, складские помещения (по информации представленной заказчиком)

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.09.2018 06:00
Ф.И.О., должность: Киль П.Н., начальник ОКК ООО "Кнауф Гипс Челябинск"
Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2018 10:00

7. Дополнительные сведения:
По заявлениям ЮЛ, ИП, Заказ (СФО) № 6239 от 03.09.2018
Заявление(заявка) № 2/4402 от 13.08.2018
Договор № 2225от 13.08.2018 г.
Акт передачи-приема проб продукции от заявителя № 5104 от 19.09.2018 г.

8. НД на продукцию: ТУ 5745-007-058-2011

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

10. Код образца (пробы): РЛ.18.20202 ОРиФФ 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ", 2003 г. (св-во № 40090.3Н700) Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Установка спектрометрическая МКС-А "МУЛЬТИРАД"	1341	32716-06	1038253 от 05.09.2018	04.09.2019

13. Место осуществления деятельности: 454008, г. Челябинск, пер. Островского, дом 16

14. Радиологические исследования

Образец поступил 19.09.2018 10:30Регистрационный номер пробы в журнале 20202
дата начала испытаний 19.09.2018 10:30 дата выдачи результата 01.10.2018 16:02

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	менее 36	менее 18	менее 5	-	-
2	менее 23	менее 13	менее 4	-	-
3	менее 23	менее 13	менее 4	-	-
4	менее 33	менее 14	менее 5	-	-
5	менее 53	менее 13	менее 3	-	-
Среднее	менее 33,6	менее 14,2	менее 4,2	менее 22,7	класс 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Корнеев Е. П., инженер лаборатории					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Логинова М. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ