ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

тел.: (499) 739-30-72, 739-30-04
факс: (499) 739-30-86, 739-31-01
e-mail: info@niimosstroy.ru

От 14.08.2008 № 12-07/1096

На № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО «САЗИ»
Гладкову С.А.

В лаборатории долговечности строительных материалов и герметизации ГУП «НИИМосстрой» по договору № 910/12/00/08, доп. согл. №1, проведены испытания по совместимости герметика «Сазиласт 25» (ТУ 2513-038-32478306-01) производства ЗАО «САЗИ» с декоративными фасадными окрасочными составами на основе акрилатов марки «Интеко», широко применяемых в московском строительстве.

На основании результатов испытаний установлено, что герметик «Сазиласт 25» имеет совместимость с акриловыми окрасочными составами «Интеко» как с водными составами, так и на основе органических растворителей: краска на поверхности герметика высыхает, образует нелипнущий матовый слой.

Директор института В.А.Устюгов

Исп. Серебренникова Н.Д.
Тел. (499)739-30-34, т/ф 739-31-23

1589