УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург»

/Ю. Н. Коржаев/

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09.008.П.642 **«** 28 **»** 03 **20** 14 **года**

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для целей оформления свидетельства о государственной регистрации – Огнезащитная краска для воздуховодов.

Код ТНВЭД ТС: 3209 10 0000
Организация-заявитель: ООО "Неохим", 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А, РФ.
Организация-изготовитель: ООО "Неохим", 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А, РФ.
Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 1668 от 11.03.2014 г., договор Б4007329 от 11.03.2014 г.
Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2316-009-98536873-2013,
- рецептура,
- инструкция по применению,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- протокол испытаний ООО "Неохим" от 15.11.2013 г.,
- протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 1747/0190/14 от 24.03.2014 г., № 1747/288 от 26.03.2014 г., № 1747/501 от 25.03.2014 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза огнезащитной краски для воздуховодов проведена на основании представленных документов, результатов лабораторных исследований и испытаний на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и

№ 0025974

Продолжение: страниц 2
с № 0038756 *по №* 0038757

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 710-50-88.

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2013 г. Зак. № 130251. Тир. 6 000 экз.

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Огнезащитная краска для воздуховодов изготавливается по техническим условиям ТУ 2316-009-98536873-2013 «Огнезащитная краска для воздуховодов», разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении краски. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 2316-009-98536873-2013 предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Краска представляет собой суспензию наполнителей, пигментов, антипиренов в водной среде с добавлением специальных веществ.
Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) – не более 370 Бк/кг.
Результаты радиационного контроля (Аэфф.) – 30 Бк/кг.
Обладает сенсибилизирующим действием.
Не обладает кожно-резорбтивным действием в рекомендуемом режиме применения.
Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии – слабое, при трёхкратном - умеренное.
Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 1,0 м2/м3, однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м3; фталевого ангидрида – не более 0,02 мг/м3; хлористого водорода – не более 0,1 мг/м3; толуола – не более 0,3 мг/м3.
Запах – не более 2 баллов.

Область применения: для получения огнезащитного покрытия на поверхностях металлических и оцинкованных воздуховодов, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения, в том числе на объектах гражданского строительства; повышения предела огнестойкости металлических и оцинкованных воздуховодов приточно-вытяжных систем вентиляции, систем местных отсосов, систем кондиционирования воздуха, а также каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов различного назначения, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.).
Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.
Транспортировка любым видом крытого транспорта, в зимнее время – в утепленных транспортных средствах, в плотно закрытой таре в вертикальном положении при

№ 0038756

*ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 710-50-88.*

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2013 г. Зак. № 130252. Тир. 20 000 экз.

К экспертному заключению

от 28.03 20 14 г. № 78.01. 09.008.П.642

температуре выше 0 град. С. Хранение в сухом, отапливаемом помещении, в закрытой заводской таре, при температуре от +5 град. С до + 40 град. С на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. Гарантийный срок хранения со дня изготовления – 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации покрытия – не менее 5 лет.

При применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания, проведение работ в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Информация, наносимая на этикетку: маркировка на транспортную тару наносится в соответствии с НТД.

Заключение:

Огнезащитная краска для воздуховодов, изготавливаемая ООО "Неохим" по техническим условиям ТУ 2316-009-98536873-2013, по санитарно-гигиеническим и токсикологическим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда Герасимова Л.Б.

№ 0038757

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 710-50-88.

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2013 г. Зак. № 130252. Тир. 20 000 экз.