ООО «Производственное предприятие «Быт-Сервис»
Московская область
г. Подольск
ул. Плещеевская, 11а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 111

От «___»_____2012г.

Бетон-контакт **БС-32**

ТУ 2316-002-63504807-11

Партия 83 Количество

Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически
1. Внешний вид	*Однородная*	*Однородная*
2. Массовая доля сухого остатка, % не менее	*50*	*53*
3. Степень перетира	*не нормируется*	*не нормируется*
4.Плотность, г/см³, не менее	*1,35*	*1,39*
5. Концентрация водородных ионов, РН	*6,5 — 9,5*	*8,0*
6. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) □С, ч, не менее	*12*	*24*
7. Время высыхания, ч	*12*	*12*

Технолог-лаборант Голяков А.В.

ПФОП Зак. 2363. Тир. 4000