

- краски водно-дисперсионные для внутренних работ тм «DOMINI», ТУ 2316-047-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- добавки декоративные на основе акриловых лаков тм «DOMINI», ТУ 2316-048-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- грунтовки для наружных и внутренних работ с антисептическими добавками тм «RDS DECORE», ТУ 2316-049-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- краски водно-дисперсионные белые матовые тм «RDS DECORE», ТУ 2316-050-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- грунтовки для наружных и внутренних работ тм KRAFOR, ТУ 2316-053-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- грунтовки проникающие для наружных и внутренних работ с антисептическими добавками тм «Formula», ТУ 2316-054-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- краски водно-дисперсионные белые матовые тм «Formula», ТУ 2316-055-18341150-2012, ОКП 23 1600;
- краски водно-дисперсионные для наружных и внутренних работ тм KRAFOR, ТУ 2316-056-18341150-2012, ОКП 23 1600, сообщаю следующее.

В соответствии с частью 7 (подпункт12) статьи 146 Федерального закона необходимо подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации любых лакокрасочных материалов (в т.ч. на водно-дисперсионной основе), если они применяются в качестве средств огнезащиты.

В остальных случаях согласно требованиям статьи 133 и части 4 статьи 146 Федерального закона необходимо подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности лаков, красок и эмалей в форме декларирования на основе собственных доказательств.

В случае, если композиции из лакокрасочных материалов используются для изготовления наливных полов, они требуют подтверждения соответствия в форме декларирования (для материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена) или сертификации (для материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена).

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: запрос.

Срок действия данного письма до 04.02.2014 г. или до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части, касающейся указанной продукции.

Руководитель ОС  
«Огнестойкость»



Н.В.Ковыршина