ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах
ул. Советская, д.6, г. Воскресенск, Воскресенский район Московская область, 140200
Тел. (8-49644) 21109, Факс: (8-49644) 21109
E-mail: voskresensk@cgemo.ru
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629 / 500502001
Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073 выдан 11 августа 2015г.
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач **Н.Б. Савельева**
(заместитель) **м.п.** ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20-2 от « 27 » января 2017 г.

Материалы санитарно-гигиенической экспертизы строительного материала: Строительная плита для сухой штукатурки стен СтП по протоколу лабораторных исследований № 10806 от 22.12.2016г

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявление на проведение экспертизы ООО «Волма - Воскресенск».
(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 25 » января 2017 года № 02В/52

ООО «Волма - Воскресенск».
Юридический адрес: 141014, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1.

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН **5005045043**
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН **1075005000322**
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):
-протокол лабораторных исследований № 10806 от 22.12.2016г.
-акт отбора №1512 от 16.12.2016г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) исследованного образца строительного материала СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:
врачом Посевкиным И.В.
ФИО

сертификат специалиста № 0177040050113 от 27.05.2016

Специальность - Общая гигиена

Экспертиза проведена в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

Отбор проб и исследования данного образца проводились на основании заявления ООО «Волма - Воскресенск».
Юридический адрес: 141014, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1.
Изготовитель: ООО «Волма - Воскресенск». Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1.
Протокол лабораторных исследований №10806 от 22.12.2016г.
-акт отбора № 1512 от 16.12.2016г. Отбор проб строительного материала произведен 16.12.2016г. дата и время доставки пробы 11.40 мин. 16.12.2016г, доставка проводилась автотранспортом, пробы доставлены в лабораторию в 11 ч.50 мин 16.12.2016г.

Проведены исследования образцов строительного материала: Строительная плита для сухой штукатурки стен СтП по показателям: активность 226Ra, Активность 232Th, Активность 40К, Эффективная удельная активность природных радионуклидов. Исследования проводились аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510830 от 20 июня 2014 года до 20.06.19) на основании утвержденных методик. Дата изготовления строительного материала 30.10.2016 г., объем партии 14259 кв.м., номер партии: № 48129, упаковка – бумажный пакет, НД на продукцию ТУ 5742-004-05287561-2004.

Результаты лабораторных исследований пробы строительного материала: Строительная плита для сухой штукатурки стен СтП по эффективной удельной активности природных радионуклидов 11±11 Бк/кг при гигиеническом нормативе не более 370 Бк/кг.

Заключение:
исследуемый образец строительного материала: Строительная плита для сухой штукатурки стен СтП, протокол лабораторных исследований № 10806 от 22.12.2016г, отобранный по адресу: 141014, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1.
(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЕТ
требованиям следующей нормативной документации:

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)»

Врач по общей гигиене — Посевкин И.В.
должность специалиста — подпись — Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый - ООО «Волма - Воскресенск».
второй – филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в г.Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах