Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"

ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail:cniipz@cniipz.ru;
http://www.cniipz.ru
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
ИНН/КПП 7713006939/771301001

11. 12. 2007 № 1522/3-6

На № 01.02.744 от 06.12.2007 г.

Руководителю Службы Технической
поддержки Компании "ТехноНИКОЛЬ»

г-ну С.Н. Колдашеву

На Ваш запрос сообщаем следующее: испытаниями наплавляемого рулонного материала "Техноэластмост Б", проведёнными в 2001 году на воздействие химических сред, установлено, что материал "Техноэластмост Б" с битумно-полимерным (SBS-модифицированным) вяжущим и армирующей основой из синтетических полиэфирных волокон (полиэстер) стоек к воздействиям 15%-ных водных растворов щелочи (NaOH), кислоты (HCl) и насыщенного раствора соли (NaCl).

Материал может быть рекомендован для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Зам. генерального директора
ОАО "ЦНИИПромзданий" С.М. Гликин

Исп. А.А. Шитов
тел. 482-42-54