СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ.RU.ОП002.Н.02386**

Зарегистрирован в государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности **27.05.2008** **Действителен до** **27.05.2011**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый марок Биполь К и Биполь П

(Наименование продукции)

технические условия ТУ 5774-008-17925162-2002* 57 7440

(Код ОКП)

6807 10 100 0

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии) (Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

(Обозначение НД)

технических условиях ТУ 5774-008-17925162-2002*

группа **Г4** по НПБ 244-97 (сильногорючий по СНиП 21-01-97*),

группа **В3** по НПБ 244-97 (легковоспламеняемый по СНиП 21-01-97*),

группа **РП4** по НПБ 244-97 (сильнораспространяющий пламя по поверхности по СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "ТехноНиколь-Выборг", ОКПО 70652365

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 188804, Ленинградская обл., г. Выборг, пос. им. Калинина, тел. (81378) 2-16-30, факс: (81378) 3-90-91

(Юридический адрес)

Изготовитель ООО "ТехноНиколь-Выборг", ОКПО 70652365

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 188804, Ленинградская обл., г. Выборг, пос. им. Калинина, тел. (81378) 2-16-30, факс: (81378) 3-90-91

(Юридический адрес)

Для сертификатов

№ 0215872

© С.-Петербург ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», Зак. 60081. Тир. 10000. 28.02.2006. Уровень "Б"