РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.02707

(обязательная сертификация)

ТР 0155230
(учетный номер бланка)

Показатели пожарной опасности материала рулонного изоляционного марки "Изоспан", ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7:

№ пп	Тип марки	Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Группа по распространению пламени РП по ГОСТ Р 51032-97
1	Изоспан А	Г3	В2	Д3	Т3	РП1
2	Изоспан В	Г3	В2	Д3	Т3	РП1
3	Изоспан С	Г3	В2	Д3	Т3	РП1
4	Изоспан D	Г3	В2	Д3	Т3	-
5	Изоспан AM	Г4	В2	Д3	Т3	-
6	Изоспан AS	Г4	В2	Д3	Т3	-
7	Изоспан FS	Г3	В2	Д3	Т3	-
8	Изоспан FD	Г3	В2	Д3	Т3	-

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ГОСКОМСЕРВИС
М.П.
ТР
Для сертификатов
ТР.ПБ.RU.ПБ05
Москва

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — А.В. Рябова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2010 г.