



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.В.00741

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности «19» сентября 2008 г.

Действителен до «19» сентября 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Плиты теплоизоляционные «ISOROC» из минеральной ваты на
 синтетическом связующем, марки: Изолайт (ISOLIGHT) ISOROC- L,
 Изовент (ISOVENT) ISOROC-VF, Изофлор (ISOFLOOR) ISOROC-FR,
 Изоруф (ISOROOF) ISOROC-FLR, Изоруф-Н (ISOROOF-B) ISOROC-
 FLR/B, Изоруф-В (ISOROOF-T) ISOROC-FLR/T, Изофас (ISOFAS)
 ISOROC-F, выпускаемые по ТУ 5762-001-50077278-02**

57 6200
код ОКП

код ТН ВЭД

Наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97:

группа горючести – НГ по ГОСТ 30244-94, метод I (негорючие по СНиП 21-01-97*)

Наименование НД

Обязательная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями
 «Изорок», ОКПО 53792403**

Наименование предприятия, организации

**392526, Россия, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, Промышленная зона,
 стр. № 49**

тел. (4752) 77-86-66, факс (4752) 77-54-01

Адрес, телефон, факс

Изготовитель **Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями
 «Изорок», ОКПО 53792403**

Наименование предприятия, организации

**392526, Россия, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, Промышленная зона,
 стр. № 49**

тел. (4752) 77-86-66, факс (4752) 77-54-01

Адрес, телефон, факс



Руководитель органа по сертификации

(Handwritten signature)

Н. В. Ковыршина

Эксперт

Л. Н. Сазонова

№ **0216958**